



### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 5 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY STOJATÝ, OBJEM 250 L, VÝKON VÝMĚNIKU 32kW, PLOCHA VÝMĚNIKU 1,45M<sup>2</sup>, (NAPŘ. OKC 250 NTR) DODÁVKA PŘEŠE ŮT
- 9 EXPANZNÍ NÁDOBA PRŮTOČNÁ PRO PITNOU VODU OBJEM 25 L (NAPŘ. REFIX DD25/10) + PRŮTOČNÁ ARMATURA PRO NÁDRŽ G3/4" (NAPŘ. FLOWJET)
- 10 ČERPADLO JEDNOFÁZOVÉ CÍRKULAČNÍ PRO TEPLOU VODU S ČASOVÝM SPINAČEM (NAPŘ. COMFORT UP 15-14 80 BUT) 1~230V/50Hz, P=25W.

### LEGENDA ARMATUR

- UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT KK
- UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT S ODVODNĚNÍM KKO
- VYPOUTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT VK
- KULOVÝ KOHOUT S VÝTOKEM NA HADICI KKH
- FILTR
- ZPĚTNÁ ARMATURA ZP-KL
- TEPLOMĚR  $\phi 100$ MM, ROZSAH 0-120°C
- TLAKOMĚR  $\phi 100$ MM, PRO ROZSAH 0-0,6 MPa + TLAKOMĚROVÝ KOHOUT

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZOOP. PROJ.PROFESSE	KONTROLOVAL
ING. RADOMÍR BUREŠ	LUBOMÍR ŠÝKORA	LUBOMÍR ŠÝKORA	TOMÁŠ ŠÝKORA
OPRAVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1301712			ČZ

### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

AKCE:	<b>REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ MŠ ZLÍN LÁZEŇSKÁ 412 - 1. ETAPA</b>
MÍSTO:	<b>MŠ ZLÍN, LÁZEŇSKÁ 412, 783 14 ZLÍN - KOSTELEČ</b>
INVESTOR:	<b>MŠ ZLÍN, LÁZEŇSKÁ 412, P.O., 783 14 ZLÍN - KOSTELEČ</b>
PROFESSE:	<b>D.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB</b>
OBSAH:	<b>PŮDORYS 1.NP + SCHEMA - ZTI</b>

**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
VODNÍ 1872  
780 01 ZLÍN  
tel. č.: +420 677 213 620  
e-mail: prost@prost.cz**

DATUM: 03/2020  
HP: ING. RADOMÍR BUREŠ  
KOORDINACE: TOMÁŠ ŠÝKORA  
FORMÁT: 4 A4  
MĚŘÍTKO: 1:50

KOPE: ČÍSLO VÝKRESU:  
**D.1.4.a.7**